



## **GUASTO IDRICO.**

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Luglio 2021 14:15

---

GUASTO IDRICO. L'Alto Calore Servizi comunica che a causa di un guasto alla condotta adduttrice del diametro di 800mm in agro di Villamaina, l'erogazione idrica a servizio dei serbatoi di circa 30 Comuni tra le province di Avellino e Benevento, compreso Grottaminarda, potrebbe essere sospesa o subire delle disfunzioni. I lavori per il ripristino sono in corso.





ALTO CALORE

# Alto Calore Servizi s.p.a.

Sede in Avellino: Corso Europa, 41  
Capitale Sociale € 27.278.037 (I.v.)  
Partita IVA - Codice Fiscale: n° 00080810641  
Tel. 0825-7941 - fax 0825-31105 - <http://www.alto calore.it>



PEC

Prot.

Avellino

AI COMUNI DI:

1. ARIANO IRPINO
2. ARIANO IRPINO (Ospedale)
3. ARIANO IRPINO (Casa Circondariale)
4. GROTTAMINARDA
5. TORELLA DEI LOMBARDI
6. MELITO IRPINO
7. BONITO
8. MONTECALVO IRPINO
9. VILLANOVA DEL BATTISTA
10. SAVIGNANO IRPINO
11. GRECI
12. GESUALDO
13. VILLAMAINA
14. FONTANAROSA
15. MIRABELLA ECLANO
16. STURNO
17. FLUMERI
18. FLUMERI (A.S.I.)
19. FRIGENTO (Rurale e Area Industriale)
20. APICE
21. PADULI
22. SANT' ARCANDELO TRIMONTE
23. PIETRELCINA
24. PESCO SANNITA
25. PAGO VEIANO
26. REINO
27. CAMPOLATTARO
28. CASALDUNI
29. CASALDUNI (Stir)
30. FRAGNETO MONFORTE

Pec: protocollo.arianoirpino@asmepec.it  
Pec: protocollo@pec.aslavellino.it  
Pec: cc.arianoirpino@giustiziacert.it  
Pec: protocollo.grottaminarda@asmepec.it  
Pec: segreteria.torella@cert.irpinianet.it  
Pec: amministrativo.melitoirpino@asmepec.it  
Pec: comunebonito@pec.it  
Pec: ufficio@montecalvoirpinolegalkosmos.com  
Pec: provillanovadelbattista@asmepec.it  
Pec: segreteriasavignanoirpino@pec.it  
Pec: segreteria.greci@asmepec.it  
Pec: stocivilegesualdo@pec.it  
Pec: segreteria@comunedivillamaina.it  
Pec: protocollo@pec.comune.fontanarosa.av.it  
Pec: protocollo.mirabellaecclano@pec.it  
Pec: segretario comunale.sturno@asmepec.it  
Pec: flumeri.av.sindaco@postacertificata.gov.it  
Pec: consorzioasiav@pec.it  
Pec: protocollo.frigento@cert.irpinianet.eu  
Pec: segretario@pec.comune.apice.bn.it  
Pec: protocollo.paduli@asmepec.it  
Pec: comune.santarangelot@asmepec.it  
Pec: info@pec.comune.pietrelcina.bn.it  
Pec: pescosannita@pec.cstsannio.it  
Pec: comunepagoveiano@pec.it  
Pec: protocollo.reino@pec.it  
Pec: protocollo@pec.comunecampolattaro.it  
Pec: protocollo.casalduni@asmepec.it  
Pec: samte.srl@legalmoil.it  
Pec: protocollo@pec.comune.fragnetomonforte.bn.it

p.c. PREFETTURA DI AVELLINO  
PREFETTURA DI BENEVENTO

Pec:: protocollo.prefav@pec.interno.it  
Pec:: protocollo.prefav@pec.interno.it

p.c. Digitalizzazione  
Centro TM & TC  
Gestione Reti Alta Irpinia - Ariano e Benevento

Oggetto: Sospensione idrica

CAUSA ROTTURA CONDOTTA ADDUTTRICE Ø 800 IN AGRO DEL COMUNE DI VILLAMAINA  
EROGAZIONE IDRICA A SERVIZIO DI CODESTI COMUNE E' SOSPESA.

LAVORI SONO IN CORSO.

PERTANTO POTREBBERO VERIFICARSI DISFUNZIONI ALL'EROGAZIONE IDRICA NEL  
POMERIGGIO/SERA DELLA GIORNATA ODIERNA IN VIRTU' DELLA DURATA DELL'INTERVENTO DI  
RIPARAZIONE IN ATTO, LA CUI ULTIMAZIONE E' PREVISTA IN SERATA.

G.R.

F.M.

Amministratore Unico  
dott. Michelangelo Ciarcia  
dott. Michelangelo Ciarcia

Gestione Esercizio - Acquedotti Esterni

☎ 0825-7941

## **GUASTO IDRICO.**

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Luglio 2021 14:15

---